Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации

Сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00180

Модуль беспроводных датчиков Приток-А-МБД-01
ЛИПГ. 468362.021 ПС
Паспорт

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Модуля беспроводных датчиков Приток-А-МБД-01 ЛИПГ.468362.021** (далее – **МБД-01**).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки МБД-01, должен находиться постоянно при нем и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация МБД-01 должны осуществляться в соответствии с документом: «Модуль беспроводных датчиков Приток-А-МБД-01. Руководство по эксплуатации ЛИПГ.468362.021РЭ». Данный документ в комплект поставки не входит, его можно загрузить с сайта www.sokrat.ru, раздел «Документация», подраздел «ППКОП двухканальные (Ethernet+GSM)».

1.4 МБД-01 применяется с контроллером охранно-пожарным серии Приток-А-КОП (варианты исполнения: -01(8), -01(16), -02, -02.1, -02.2) и предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния 32 радиоканальных извещателей беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Ладога-РК».

1.5 МБД-01 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.)

1.6 Габаритные размеры – не более 80х55х25 мм.

1.7 Масса – не более 0,055 кг.

1.8 Напряжение питания – 12±2 В.

1.9 Максимальный потребляемый ток – не более 60 мА.

1.10 Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.11 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.468362.021	Модуль беспроводных датчиков Приток-А-МБД-01	1	
ЛИПГ.468362.021 ПС	Паспорт	1	
	Резистор MF-25-120 Ом	1	
	Дюбель	2	
	Саморез	2	

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль беспроводных датчиков Приток-А-МБД-01 ЛИПГ.468362.021 соответствует конструкторской документации ЛИПГ.468362.021 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Заводской номер _____

Упаковку произвёл _____ Принят ОТК _____

МП МП

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу МБД-01 и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки МБД-01, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Срок гарантии – 3 года.

4.3 Гарантия не распространяется на МБД-01, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. МБД-01 принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

Код 3860 ред. 03 IN 7487