Охрана

Сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00180

Клавиатура ППКОП-02
ЛИПГ. 468631.022 ПС
Паспорт

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Клавиатуры ППКОП-02 ЛИПГ.468631.022** (далее по тексту – **клавиатуры**).

1.2 Перед установкой и эксплуатацией клавиатуры необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, а также с паспортом и руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный серии Приток-А (в дальнейшем по тексту — прибор), совместно с которым будет использоваться клавиатура.

1.3 Настоящий паспорт входит в комплект поставки клавиатуры, должен находиться у владельца и содержать все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.4 Персонал, допущенный к выполнению работ, должен быть аттестованным на знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Клавиатура предназначена для управления и отображения состояния приборов приемно-контрольных охранно-пожарных ППКОП 011-8-1 Приток-А-4(8) исполнений -01К(8), -01К(16), -02К, -041К(8), -061К(8), -061К(16), -011-1К, а также контроллеров охранно-пожарных Приток-А-КОП-01, Приток-А-КОП-02.

2.2 Клавиатура обеспечивает гибкую настройку доступных пользователю режимов ввода кода идентификации.

2.3 Клавиатура рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45 ºС, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

2.4 Габаритные размеры – не более 148х112х39 мм.

2.7 Масса – не более 0,21 кг.

2.8 Ток потребления от источника постоянного тока от 10,5 до 13,8 В – не более 60 мА.

2.9 Длина линии связи между прибором и клавиатурой:

- интерфейс TTL – не более 20 м,
- интерфейс RS485 – не более 1000 м.

2.10 Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

2.11 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	*Наименование*	*Кол-во*
ЛИПГ.468631.022	Клавиатура ППКОП-02	1
ЛИПГ.468631.022ПС	Паспорт	1
ЛИПГ.468631.022РЭ2	Краткое руководство по эксплуатации	1
	Дюбель 6х30	3
	Шуруп 3,5х35	3

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Клавиатура ППКОП-02 ЛИПГ.468631.022

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.468631.022 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Заводской номер _____

Упаковку произвёл _____ Принят ОТК _____

МП

5 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом** / **типовым проектным решением** / **актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

_____

наименование монтажной организации **адрес** **телефон**

Ответственное лицо: _____Подпись: _____ Дата: _____ МП

Клавиатура принята в эксплуатацию в составе

_____

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации **адрес** **телефон**

Ответственное лицо: _____Подпись: _____ Дата: _____ МП

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу клавиатуры и её соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки клавиатуры, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

6.3 Гарантия не распространяется на клавиатуры, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Клавиатура принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

6.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

Код 5094 ред. 01 IN 7140